

**TARKASTUSLOMAKE MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄ (MRL 150 f §)**

Luvan hakija: \_\_\_\_\_ Lupanumero: \_\_\_\_\_

Rakennuspaikan osoite: \_\_\_\_\_ Kiinteistötunnus: \_\_\_\_\_

Vastaava työnjohtaja: \_\_\_\_\_ Rakennustoimenpide: \_\_\_\_\_

**Rakennustyön tarkastusasiakirjan luovutetaan loppukatselmuksessa rakennusvalvontaan.**

Vastaavan työnjohtajan suorittamat tarkastukset	päiväys ja kuittaus
Rakennuslupa on lainvoimainen	
Luvan edellyttämät vastuuhenkilöt on hyväksytetty rakennusvalvonnassa (Vastaava työnjohtaja, KVV-työnjohtaja, Muut työnjohtajat)	
Tarkastuskaivon lämmöneristys tarkastettu, porakaivon hattu asennettu ja estetty hulevesien kulkeutuminen porakaivoon, putkistojen eristyksen ja rakenteiden läpivientien tiivistykset tarkistettu	
Maalämpökaivon sijainti merkitty maastossa (sokkelikiilpi)	
Porareian sijaintikatselmus tilattu mittausoimistolta (asemakaava-alueet tai mikäli luvassa edellytetty)	
Porausraportti laadittu ja liitetty käyttö- ja huolto-ohjekirjaan (sis. maininnan maalämpöpiirin painekokeen suorittamisesta, porausjätteen käsittelystä, lämmönsiirtoaineen ja lisäaineiden koostumus ja määrä)	
Varolaitteet ja venttiiliryhmät: Käyttöveden syöttösekoitusventtiiliryhmä asennettu Käyttövesi, varolaitteiden toiminta tarkastettu Lämmitysjärjestelmä, varolaitteiden toiminta tarkastettu Lämmitysjärjestelmä, paisunta-astian toiminta tarkastettu Varoventtiilien ulospuhallusputket viemäröity ja kannakoitu	
Maalämpökone on sijoitettu lattiakaivolliseen tilaan tai muuten on varmistettu, että mahdollinen vuoto on helposti havaittavissa	
Käytönopastus annettu käyttäjälle, (tilaajan kuittaus) (asennus-/käyttöönottodistus toimitettu)	
Maanalaisten öljysäiliöiden käytöstä poistosta on ilmoitettu pelastusviranomaiselle (säiliön puhdistustodistus laadittu)	
Polttoaine vuotoja ei ole havaittavissa	
Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus on tehty.	

**Käyttöönottokatselmuksessa havaittujen puutteiden loppuunsaattamisesta vastaa KVV-työnjohtaja. Puutteet tulee olla korjattuna loppukatselmukseen mennessä.**

Toimenpide on valmis pvm. työnjohtajan kuittaus \_\_\_\_\_