Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima
(FINAS akkreditointi T 106, EN ISO/IEC 17025)
Asiakirjan osittainen kopioiminen kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä.

Tilaaja:

Lapuan kaupunki/Vesihuoltolai
Tekninen keskus
Poutuntie 8
62100 LAPUA

FINAS Finnish Accreditation Service T106 (EN ISO/IEC 17025)

Näyte:	Verkostovesi	**Tilausnumero:**	-
Näytenumero:	2026-13182-001	**Saapumispvm:**	05.11.2026 **klo:** 13:20
Näytteenottopvm:	05.11.2026 **klo:** 09:08	**Tutk.aloittamispvm:**	05.11.2026
Näytteenottopaikka:	Liuhtarin Päiväkoti, Lapua	**VKP:**	
Näytteenottaja:	[redacted] SeiLab näytteenottaja		
Tutkimuksen syy:	Jatkuva valvonta		
Lisätiedot:	Veden lämpötila 13,2℃ 1min, 10,6℃ 3min		

Tutkimus	Tulos	Max.	Yksikkö	Menetelmä	Epäv. (%)
Heterotrofinen pesäkeluku 22±2℃ 68±4 h	0		pmy/ml *	SFS- EN ISO 6222:1999	
Koliformiset bakteerit 37℃ 18 h	0	0	mpn/100 ml *	ISO 9308-2:2014	
Escherichia coli	0	0	mpn/100 ml *	ISO 9308-2:2014	
Enterokokit 36℃ 44 h	0	0	pmy/100 ml *	SFS-EN ISO 7899-2:00	
Haju, vesi	hajuton			ETS	
Maku, vesi	mauton			ETS	
pH, talous-, luonnon- ja allasvesi	7,7	9,5	*	SFS 3021:1979	± 2
Sameus, talousvesi	<0,2		NTU *	SFS-ENISO7027-1:2016	
Väri, talous- ja luonnonvesi	<10		mg Pt/l	SFS-EN ISO 7887:2012	
Sähkönjohtavuus (25℃), talous- ja luonnonvesi	140	25 00	µS/cm *	SFS-EN 27888:1994	± 6
Mangaani, Mn, talousvesi ja luonnonvesi	4,5	50	µg/l *	SFS-EN ISO11885:2009	± 12
Rauta, Fe, talousvesi ja luonnonvesi	60	200	µg/l *	SFS-EN ISO11885:2009	± 22
Alumiini, Al, talousvesi ja luonnonvesi	46	200	µg/l *	SFS-EN ISO11885:2009	± 14

Pätevyysalueeseen kuuluvien mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

*) Merkityt menetelmät sisältyvät akkreditoinnin pätevyysalueeseen. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Analyysikommentit

pH, talous-, luonnon- ja allasvesi	pH on mitattu lämpötilassa 21,7℃.
Sähkönjohtavuus (25℃), talous- ja luonnonvesi	Mittauslämpötila 22,1℃.
	Korjaus lämpötilakompensaatiolaitteen avulla.

Lausunto

Täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet tutkituilta osiltaan (STM:n asetus 1352/2015).

Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima
(FINAS akkreditointi T 106, EN ISO/IEC 17025)
Asiakirjan osittainen kopioiminen kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä.

Näytenumero: 2026-13182-001

[redacted], kemisti

Tiedoksi

[redacted] SeiLab näytteenottaja Vaasantie 1 C 3. krs. 60100 SEINÄJOKI
Seinäjoen alueen ymp.terv.huol tulokset sähköpostilla
Terveydensuojelutarkastaja [redacted]@seinajoki.fi